



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010307350187

委托人名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

生产者(制造商)名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

生产企业名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

产品名称和系列、规格、型号

万能断路器

AN-06/08/10/13/16D3, AN-06/08/10/13/16D4; AN-06/08/10/13/16W4; AS-06/08/10/13/16/20D3, AS-06/08/10/13/16/20D4, AS-06/08/10/13/16/20W4; Ue= AC 690, 600, 550, 500, 480, 460, 440, 415, 380, 230, 220V; In=630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; N型: Ics=Icu: 65kA (Ue: AC 500, 480, 460, 440, 415, 380, 230, 220V); Ics=Icu: 50kA (Ue: AC 690, 600, 550V); Icw: 50kA/1s; S型: Ics=Icu: 70kA (Ue: AC 500, 480, 460, 440, 415, 380, 230, 220V); Ics=Icu: 65kA (Ue: AC 690, 600, 550V); Icw: 65kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B类; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年01月13日

有效期至: 2021年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年06月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。



主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 20160114083647742