



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010307345358

委托人名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

生产者(制造商)名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

生产企业名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器/ACB

AS-40/50/63G3, AS-40/50/63G4, AS-40/50/63Z4; Ue: AC220, 230, 380, 415, 440, 460, 480, 500, 550, 600, 690V;
In: 4000A, 5000A, 6300A; Ics=Icu=120kA (Ue: AC220, 230, 380, 415, 440, 460, 480, 500); Ics=Icu=100kA (Ue: AC550, 600, 690V);
Icw=100kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B类; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年01月13日

有效期至: 2021年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年06月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。



主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 20160114083640774