



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010305828384

委托人名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

生产者(制造商)名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

生产企业名称、地址

乐星产电(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区102-A地块

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

MR-4, MR-6, MR-8; U_i : 690V; I_{th} : 16A; AC-15: U_e/I_e : 120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A, 500V/1.4A, 600V/1.2A; DC-13: U_e/I_e : 125V/1.1A, 250V/0.55A, 400V/0.31A, 500V/0.27A, 600V/0.2A; (MR-4; MR-6=MR-4+UA-2; MR-8=MR-4+UA-4): UA-2, UA-4; DC-13: U_e/I_e : 125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 500V/0.13A, 600V/0.1A; U_s : 50Hz: 24V, 36V, 42V, 48V, 100V, 110V, 220V, 240V, 380V 50/60Hz: 24V, 36V, 42V, 48V, 100V, 110V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V; DC: 12V, 20V, 24V, 48V, 60V, 80V, 100V, 110V, 125V, 200V, 220V; IP20;

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年12月17日

有效期至: 2020年12月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 20151218085622910